Préfecture du Doubs
ARS de Bourgogne-Franche Comté - Délégation Territoriale du Doubs

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

ARRIVÉ LE
1666 03 JUIL. 2026
Mairie de FRANOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Bourgogne-Franche-Comté

Bulletin édité le 02 juillet 2026

Unité de gestion: SIEVO

Exploitant: SYNDICAT DES EAUX DU VAL DE L'OGNON (SIEVO)

Date prélèvement et mesures de terrain : 22 juin 2026 à 11h40.
Par le laboratoire: LABORATOIRE QUALIO ANALYSES & ENVIRONNEMENT, UMLP, BESANÇON

Nom et type d'installation:
SIEVO PUITS SAINT VIT - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: FRANOIS - FRANOIS
Localisation exacte du prélèvement: MAIRIE TOILETTES

Code du point de surveillance: 0000001368 | Code installation: 001038 | Numéro de prélèvement: **00154278**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pourl'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

02500154278

	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
Analyse laboratoire	**Résultats**	**Unité**	**Mini**	**Maxi**	**Mini**	**Maxi**
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,0518	mg(Cu)/L		1		2
Nickel	<2	µg/L				20
Plomb	2,4	µg/L				10